

BQL KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRUNG TÂM QUẢN LÝ
KHAI THÁC HẠ TẦNG KKT, CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 79 /TTQLHT-KHKT
V/v trả lời nội dung hệ thống chiếu
sáng tại khu tái định cư Lộc Vĩnh (xã
Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc).

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 29 tháng 03 năm 2021, Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp (Trung tâm) nhận được phản ánh về việc hệ thống chiếu sáng tại Khu tái định cư Lộc Vĩnh (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) đèn đường xung quanh đều sáng chỉ có **dây cuối** không sáng qua bài viết được đăng tải ngày 27/03/2021 của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh. Sau khi kiểm tra tại hiện trường, Trung tâm có ý kiến như sau:

- Hệ thống chiếu sáng tại tuyến đường N2 giáp sông Bù Lu (**dây cuối**) hiện tại cấp ngầm cấp điện trên tuyến đường đã bị mất cấp, bóng đèn chiếu sáng hư hỏng, tuyến đường N2 hầu như mật độ phương tiện lưu thông không có và trên tuyến không có dân cư do đó công tác khắc phục lại hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường chưa được triển khai;

- Trên các tuyến đường có dân cư sinh sống thuộc Khu tái định cư Lộc Vĩnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự nhưng cũng hạn chế chi phí vận hành bảo trì, bảo dưỡng của hệ thống, Trung tâm đã bố trí chiếu sáng tại các nút giao và chiếu sáng xen kẽ trên các tuyến đường. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra vào ngày 29 tháng 03 năm 2021, nhận thấy thiết bị của tủ điện điều khiển chiếu sáng hư hỏng Trung tâm đã bố trí vật tư thay thế khắc phục, hệ thống chiếu sáng trên Khu tái định cư Lộc Vĩnh đã hoạt động lại bình thường.

Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp thông báo để Quý Cơ quan biết và phối hợp thông báo đến cá nhân/tổ chức phản ánh được biết.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BQLKKT CN (để b/c);
- GD, PGD;
- P. KHKT;
- Lưu: VT, Y.



Đặng Phúc Hiền