

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
BAN QUẢN LÝ KHU VỰC  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Số: 790/BQLKV-QLHT,KT  
“V/v sửa chữa hệ thống điện chiếu  
sáng khu đô thị Mỹ Thượng”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 06 năm 2021

**Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam**

Ngày 27/05/2021, Ban nhận được phản ánh của người dân trên trang <https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn> liên quan đến khu đô thị Mỹ Thượng về việc: “Hệ thống đèn đường khu đô thị Mỹ Thượng bị hư hỏng, không có đèn chiếu sáng”. Sau khi tiếp nhận phản ánh Ban đã cử người kiểm tra thực tế tại hiện trường và nhận thấy nguyên nhân không có điện chiếu sáng khả năng do cháy bóng đèn và quá dòng dẫn đến nhảy aptomat. Vì vậy Ban đề nghị chủ đầu tư khẩn trương kiểm tra thay thế trước ngày 05 / 06 / 2021 để đảm bảo điện chiếu sáng cho người dân.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban (b/c);
- Lưu: VT, QLHTKT.



**Nguyễn Trần Nhật Tuấn**





