

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 744/BĐTPT-QLĐT.

Thành phố Huế, ngày 13 tháng 04 năm 2023.

“V/v: Hoàn trả cây xanh và sửa chữa sự cố  
điện chiếu sáng đường Võ Văn Kiệt do quá  
trình thi công móng trụ điện thuộc dự án  
Trạm biến áp 110kv Huế 4 và đấu nối”

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án Lưới điện Miền trung.

Công trình Trạm biến áp 110kv Huế 4 và đấu nối do Quý đơn vị làm Chủ đầu tư đã thi công cơ bản hoàn thành phần xây lắp trụ thép và đường dây trên không theo giấy phép thi công số 34/2022/GTVT-GP ngày 13/5/2022 và giấy phép số 65/2022/GTVT-GP ngày 20/7/2022 của Sở Giao thông Vận tải, qua kiểm tra hiện trường thường xuyên theo nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (Ban QLDA) nhận thấy Quý đơn vị đã thực hiện trồng lại Cây Sao đen trên vỉa hè đường Thủy Dương - Thuận An (đoạn từ Km6 + 494 đến Km7 + 857m) theo cam kết hoàn trả tại văn bản số 4500/NPMU-QLCT ngày 21/7/2022. Tuy nhiên, việc trồng hoàn trả cây xanh và sửa chữa sự cố Điện chiếu sáng đường Võ Văn Kiệt bị ảnh hưởng trong quá trình thi công Móng trụ điện vẫn chưa thực hiện theo cam kết tại văn bản số 1115/NPMU-QLCT ngày 28/03/2023 (đã thể hiện trong Thông báo số 542/TB-SCT ngày 30/03/2023 của Sở Công thương Thừa Thiên Huế về Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình).

Việc chưa trồng hoàn trả cây xanh và xử lý sự cố điện chiếu sáng theo Văn bản cam kết đã gây ảnh hưởng trong công tác vận hành quản lý đô thị hàng ngày của Ban QLDA, đặc biệt hệ thống điện chiếu sáng bị nhấp nháy trên Dải phân cách tuyến đường Võ Văn Kiệt do quá trình thi công Móng trụ điện làm chạm chập dây nguồn gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng an toàn hệ thống (từ cột VT11 - Km 4+318 đến móng cột VT13 - Km 3 + 800). Đồng thời, ngày 11/4/2023 Ban QLDA đã nhận được phản ánh của người dân tại trang [tuongtac.thuathienhue.gov.vn](http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn), có nội dung: “Từ cầu Vượt Thủy Dương đi lên trường đại học luật đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây đèn đường nhấp liên tục nguyên đêm vừa tốn điện vừa mất an toàn giao thông nguy hiểm”(ảnh chụp đính kèm).

Do vậy, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông hàng ngày với mật độ cao trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, cũng như tuân thủ nội dung theo Giấy phép thi công của Sở Giao thông Vận tải đã cấp, Ban QLDA đề nghị Quý đơn vị kiểm tra, chỉ đạo các Nhà thầu liên quan phối hợp với cán bộ Ban QLDA (Ông: Đặng Văn Bình, đt: 0935.045.455) để xử lý sự cố chạm chập hệ thống điện chiếu sáng nói trên trước ngày 19/4/2023 để Ban QLDA có cơ sở trả lời cho người dân theo quy định và hoàn trả trồng lại Cây xanh theo nội dung cam kết.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh đề nghị Ban Quản lý Dự án Lưới điện Miền trung khẩn trương phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao thông vận tải (b/c);
- Sở Công thương (b/c);
- Lãnh đạo Ban QLDA;
- Lưu: VT; QLĐT. *phk*



KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trần Nhật Tuấn





# SỰ CỐ CHẠM CHẬP ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG VÕ VĂN KIẾT







PHẦN DI DỜI CÂY XANH CẠNH MÓNG TRỤ ĐIỆN CHƯA HOÀN TRẢ

