

BQL KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
TRUNG TÂM QUẢN LÝ  
KHAI THÁC HẠ TẦNG KKT,CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/TTQLHT-KHKT

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 01 năm 2024

V/v trả lời nội dung hệ thống chiếu  
các tuyến đường khu vực Khu công  
nghiệp Sài Gòn – Huế (xã Lộc Vĩnh,  
huyện Phú Lộc).

Kính gửi: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp nhận được phản ánh: “Đường dây điện chiếu sáng khu công nghiệp Lộc Vĩnh từ cổng chính Billion Max đến ngã tư Lộc Vĩnh, chỉ chiếu sáng được một bóng đèn” qua bài viết được đăng tải ngày 03/01/2024 của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh. Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng xin thông tin một số nội dung như sau:

Trong quá trình vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường Tây cảng Chân Mây và đường ven biển Cảnh Dương tuyến 1 (khu vực xung quanh Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây) đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan (sét đánh) dẫn đến hư hỏng. Hiện nay, Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng đã phối hợp với đơn vị đủ năng lực tiến hành khắc phục, hệ thống chiếu sáng bình thường.

Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng chân thành cảm ơn và luôn mong nhận được sự phản ánh kịp thời của tổ chức, cá nhân.

Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp xin cung cấp một số thông tin liên quan để Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh trả lời đến tổ chức, cá nhân phản ánh được biết.

Trân trọng./.

(Mọi thắc mắc đến hệ thống chiếu sáng trên địa bàn xin liên hệ đến số:  
0787.666.481).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BQLKKT,CN (để b/c);
- Các phòng: KHKT, TVDV;
- Lưu: VT, Y.

**GIÁM ĐỐC**

